

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par:

Chantal CLEMENT
Tél: 02 38 77 34 81

Destinataires

MONSIEUR LE PRÉSIDENT - SIAEP DE PRENOUVELLON
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BEAUCE LA ROMAINE
MADAME - ARS DD45

SIAEP DE PRENOUVELLON

Prélèvement 00101885 **Commune** BEAUCE LA ROMAINE
Installation CAP 000788 PRENOUVELLON L'ORMETEAU **Prélevé le** : mercredi 21 décembre 2022 à 11h05
Point de surveillance P 0000001422 F2 **par** : LSB
Localisation exacte ROBINET TETE DE FORAGE **Type visite** : RP

Analyses laboratoire**Résultats**Limites de qualité
inférieure supérieureRéférences de qualité
inférieure supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : AS Code SISE de l'analyse : 00112709 Référence laboratoire : LSE2212-32210

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Arsenic

4

µg/L

100,00

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : FET Code SISE de l'analyse : 00112710 Référence laboratoire : LSE2212-32159

FER ET MANGANESE

Fer total

184

µg/L

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00101885)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Blois le 3 mars 2023

Pour le préfet
Pour le directeur départemental
de Loir et Cher
L'ingénieur du génie sanitaire

Françoise MORAGUEZ