

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par:

Chantal CLEMENT
Tél: 02 38 77 34 81**Destinataires**MONSIEUR LE PRÉSIDENT - SIAEP DE PRENOUVELLON
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DÉLÉGUÉE DE PRENOUVELLON
MADAME - ARS DD45

SIAEP DE PRENOUVELLON

Prélèvement 00101886 **Commune** BEAUCE LA ROMAINE
Installation CAP 000801 PRENOUVELLON LE GAULT **Prélevé le :** mercredi 21 décembre 2022 à 11h45
Point de surveillance P 0000001441 FORAGE LE GAULT **par :** LSB
Localisation exacte TETE DE FORAGE **Type visite :** RP

Analyses laboratoire**Résultats**

Limites de qualité
inférieure supérieure
Références de qualité
inférieure supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
 Type de l'analyse : AS Code SISE de l'analyse : 00112711 Référence laboratoire : LSE2212-32167

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Arsenic

3	µg/L	100,00		
---	------	--------	--	--

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
 Type de l'analyse : FET Code SISE de l'analyse : 00112712 Référence laboratoire : LSE2212-32207

FER ET MANGANESE

Fer total

57	µg/L			
----	------	--	--	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00101886)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Blois le 3 mars 2023

Pour le préfet
Pour le directeur départemental
de Loir et Cher
L'ingénieur du génie sanitaire

Françoise MORAGUEZ