

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par:

Chantal CLEMENT
Tél: 02 38 77 34 81**Destinataires**MONSIEUR LE PRÉSIDENT - SIAEP DE PRENOUVELLON
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DÉLÉGUÉE DE PRENOUVELLON
MADAME - ARS DD45

SIAEP DE PRENOUVELLON

Prélèvement 00102828 **Commune** BEAUCE LA ROMAINE
Installation CAP 000801 PRENOUVELLON LE GAULT **Prélevé le** : jeudi 06 avril 2023 à 10h02
Point de surveillance P 0000001441 FORAGE LE GAULT **par** : LJM
Localisation exacte TÊTE DE FORAGE **Type visite** : RP

Analyses laboratoire**Résultats**

Limites de qualité		Références de qualité	
inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
 Type d'analyse : AUTRE Code SISE de l'analyse : 00113868 Référence laboratoire : LSE2304-28405

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
FER ET MANGANESE					
Fer total	78 µg/L				
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Arsenic	3 µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00102828)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Blois le 25 mai 2023

Pour le préfet
Pour le directeur départemental
de Loir et Cher
L'ingénieur du génie sanitaire

Françoise MORAGUEZ