

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par:

Chantal CLEMENT
Tél: 02 38 77 34 81

Destinataires

MONSIEUR LE PRÉSIDENT - SIAEP DE PRENOUVELLON
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DÉLÉGUÉE DE PRENOUVELLON
MADAME - ARS DD45

SIAEP DE PRENOUVELLON

Prélèvement 00103304
Installation CAP 000801 PRENOUVELLON LE GAULT
Point de surveillance P 0000001441 FORAGE LE GAULT
Localisation exacte TETE DE FORAGE

Commune BEAUCE LA ROMAINE
Prélevé le : mercredi 24 mai 2023 à 09h19
par : LJA
Type visite : RP

Analyses laboratoire

Résultats

Limites de qualité
inférieure supérieure Références de qualité
inférieure supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type d'analyse : AUTRE Code SISE de l'analyse : 00114415 Référence laboratoire : LSE2305-49476

Paramètre	Résultat	Unité	Limite inférieure	Limite supérieure	Référence inférieure	Référence supérieure
FER ET MANGANESE Fer total	33	µg/L				
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Arsenic	2	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00103304)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Blois le 17 juillet 2023

Pour le préfet
Pour le directeur départemental
de Loir et Cher
L'ingénieur du génie sanitaire

Françoise MORAGUEZ