

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par:

Betty BLAUMEISER

Tél: 02 38 77 34 75

Destinataires

MONSIEUR LE PRÉSIDENT - SIAEP DE PRENOUVELLON
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DÉLÉGUÉE DE PRENOUVELLON
MADAME - ARS DD45

SIAEP DE PRENOUVELLON

Prélèvement 00107926

Installation CAP 000801 PRENOUVELLON LE GAULT

Point de surveillance P 0000001441 FORAGE LE GAULT

Localisation exacte TETE DE FORAGE

Commune BEAUCE LA ROMAINE

Prélevé le : mardi 13 août 2024 à 08h18

par : LAB

Type visite : AU

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Oxygène dissous
Oxygène dissous % Saturation

Résultats

14.0	°C
7.3	unité pH
4.0	mg/L
47	%

Limites de qualité

inférieure	supérieure
------------	------------

Références de qualité

inférieure	supérieure
------------	------------

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type d'analyse : AUTRE Code SISE de l'analyse : 00119425

Référence laboratoire : 2407041682-AUTRE00119425

FER ET MANGANESE

Fer total

78	µg/L
----	------

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Arsenic

2,5	µg/L
-----	------

100,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00107926)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Blois le 5 septembre 2024

Pour le préfet
Pour le directeur départemental
de Loir et Cher
L'ingénieure d'études sanitaires
Signé
Anaïs CHUNLEAU